



Государственная жилищная инспекция Российской Федерации

Государственная жилищная инспекция Калининградской области

Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области

236006 Калининград, ул. Барнаульская, 4

Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
e-mail: inspgil@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 47 / П-3798

по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства

« 24 » января 2014г.

г. Калининград

По результатам проведенной «23» января 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении ООО «ЖЭУ-23» (плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу: г. Калининград, ул. Горького, д. № 126а на основании приказа руководителя (директора) Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 15.01.2014г. № 67 выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО «ЖЭУ-23»

адрес: г. Калининград, ул. Нарвская, д.53 (ИНН 3906250527, ОГРН 1113926040909)

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства, на основании акта проверки от 23.01.2014 г. № 67/КЕП

№ п / п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
1.	П.31, часть 1У «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354	Обеспечить предоставление коммунальной услуги по обеспечению горячим водоснабжением квартиры № 15, дома № 126а, по ул. Горького в необходимых объемах и надлежащего качества, установленных температурных параметров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.	до 1.03.2014г. года	

Предписание выдано: Старшим инспектором Государственной жилищной инспекции (Службы) Канакиной Еленой Петровной (должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а): _____ (дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до « 05 » марта 2014 г. проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10, 53-87-38).

Исх. № 94 от 05.03.14₂

Руководителю (директору)
Государственной жилищной
инспекции (службы)
Калининградской области
Р.Д. Сагий

Уважаемый Роман Дмитриевич!

Сообщаю Вам, что в соответствии с Предписанием № 47/П-3798 от 24.01.14г. для улучшения температурного режима ГВС квартиры № 15, дома № 126а по ул. Горького, нами произведен ряд ремонтных мероприятий (установлены манометры и термометры на системе ГВС, циркуляционный насос). Температура горячего водоснабжения приведена в норму.

Прошу снять данное предписание с контроля.

Приложение: Акт обследования кв. № 15, дома № 126а по ул. Горького.

Директор ООО «ЖЭУ-23»



И.Г. Ярмошик