



Государственная жилищная инспекция Российской Федерации
Государственная жилищная инспекция Калининградской области
Жилищная инспекция (Служба) Калининградской области

236006 Калининград, ул. Барнаульская, 4

Тел./факс: 53-16-56, 53-37-56, 53-87-38, 53-04-10
 e-mail: inspgit@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 13 СЕЮ
по устранению выявленных нарушений требований
жилищного законодательства

« 15 » января 2014г.

г. Калининград

По результатам проведенной «15» января 2014г. Жилищной инспекцией (Службой) Калининградской области в отношении ООО «ЖЭУ-23» (плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки по адресу: г. Калининград, ул. Гайдара, д. № 97, кв.70, на основании приказа руководителя (директора) Жилищной инспекции (службы) Калининградской области от 10.01.2014 №34 выявлены нарушения требований жилищного законодательства.

ООО «ЖЭУ-23»

адрес: г. Калининград, ул. Царьскан, д.53 (ИНН 3906250527, ОГРН 1113926040909)

(полное наименование юридического лица, юридический/фактический адрес юридического лица, (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ОГРН, ИНН, телефон; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место жительства индивидуального предпринимателя, место(а) фактического осуществления им деятельности, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, место жительства/адрес регистрации физического лица, паспортные данные)

выдано настоящее предписание по устранению выявленных нарушений требований жилищного законодательства, на основании акта проверки от 15.01.2014г. № 34 СЕЮ

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований жилищного законодательства	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения	Отметка о выполнении, дата исполнения
	п.31 части 1 Уп.5, приложения №2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354	Выполнить регулировку и наладку внутридомовой сети горячего водоснабжения. Принять меры по обеспечению горячим водоснабжением в полном объеме круглосуточно. Представить в Службу подтверждающие документы о выполнении работ с подписью жильцов.	До 01.02.2014 года	

Предписание выдано: Старшим инспектором Государственной жилищной инспекции (Службы) Стаховской Еленой Юрьевной (должность должностного лица, выдавшего предписание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Предписание получил(а):

(дата, должность, Ф.И.О., подпись)

Устранение нарушений требований жилищного законодательства в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотрена административная ответственность.

По результатам исполнения предписания необходимо в срок до « 02 » 02 2014 г. проинформировать Жилищную инспекцию (Службу) по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, (тел/факс: (84012) 53-16-56, 53-37-56, 53-04-10; 53-87-38)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ЖЭУ - 23»

236029 г. Калининград, ул. Нарвская, дом 53, тел./факс 605-423

Исх. № Б/ж от 31.01.14г

Руководителю (директору)
Государственной жилищной
инспекции (службы)
Калининградской области
Р.Д. Сагий

Уважаемый Роман Дмитриевич!

На Ваше предписание № 13 СЕЮ от 15.01.14г. сообщая, что в МКД № 97 по ул. Гайдара для улучшения температуры горячего водоснабжения 17 января 2014 года нами установлен циркуляционный насос в техническом подполье. Температурный режим ГВС восстановлен.
Прошу снять данное обращение с контроля.

Директор ООО «ЖЭУ-23»



И.Г. Ярмошик